

Eingegangen
- 7. März 2019
Gemeinde Moosach

Hofer Str. 15
81737 München
089-63 02 38 - 0
Fax:089-67 318 36

Labor Dr. Staber & Kollegen GmbH Hofer Str. 15, 81737 München

Seite 1 von 1

Gemeinde Moosach
Rathausstr. 4

85665 Moosach

Objekt: Münchener Str. 2
PLZ, Ort: 85665 Moosach
OKZ:
MessstellenKZ:

Labornummer: 0522013055
Eingangsdatum: 20.02.2019
Eingangsuhrzeit: 14:20
Fertigstellungsdatum: 04.03.2019

Wasserprüfbericht-Legionellen

Ansprechpartner (Objekt): Lechner
Anlage Art: WVA
Art der Untersuchung: Trinkwasserverordnung
Anlass der Untersuchung: Routineuntersuchung

Probenehmer: Hr. Gritz
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458:2006*
*entfällt bei Eigenkontrolle
b
Zweck: Anlege-/Analysedatum/-
uhrzeit: 20.02.2019 15:00

Technischer Maßnahmewert: >100 KBE/100ml (TrinkwV 2018, Anlage 3, Teil II)

	Messstellen-Kennzahl	Entnahme- datum	Entnahme- uhrzeit	Probentyp	Probengewinnung	Desinfiziert/ abgeflammt
1		20.02.2019	11:30	Warmwasser	A	Abgeflammt
2		20.02.2019	11:35	Warmwasser	A	Desinfiziert

Verfahren: TrinkwV 2018, § 15; (angewandte Normverfahren siehe Abschnitt „Beurteilung“)

	Entnahmestelle	Entnahme- Temperatur (°C)	Konstante Temperatur (°C)	Konstante Temperatur- Ablaufzeit (Min)	Ankunft- Temperatur (°C)	Direktansatz (KBE/1 ml)	Filtration (KBE/100ml)	Endergebnis (KBE/100 ml)
1	Vorlauf	62,0	62,1	0:12	23,7	0	0	0
2	EG Hort, Kinder WC, WB hinter Hahn	39,2	60,9	0:42	23,3	0	0	0

Beurteilung:

Hinsichtlich der untersuchten Parameter entsprechen die Proben den Anforderungen der TrinkwV. Die Beurteilung bezieht sich nur auf diese Probe(n) und die untersuchten Parameter.

*angewandtes Normverfahren: ISO 11731:1998-05; DIN EN ISO 11731-2:2008-06; UBA-Empfehlung 2012-08

München, 05.03.2019 12:18:42

Dr. med. Mützel Maximilian
Facharzt für Mikrobiologie, Laborleitung
Angaben zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.
Dieser elektronisch erstellte Ergebnisbericht wurde geprüft und ist auch ohne Unterschrift gültig.
(Er entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025/2005 an vereinfachte Ergebnisberichte).

Dieser Prüfbericht darf nur als Ganzes (keine Teilergebnisse!) vervielfältigt werden!

"Bitte beachten Sie unsere AGB's unter <http://www.trinkwasserlabor.de>"

"Bitte nehmen Sie sich eine Minute Zeit und bewerten Sie uns unter <http://www.trinkwasserlabor.de/umfrage> "